TYPOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA ŻELBETOWA Z WŁAZEM ŻELIWNYM









UWAGA!
Kąty włączeniowe K0; K1; K2; K3; oraz rzędne włączenia do studni RD1; RD2; RW1; RW2; RW3 rozpatrywać z profilami i PZT

UWAGA!
Na ulicach i podjazdach zastosować włazy żeliwne klasy D-400, na chodnikach i podjazdach do posesji klasy C-250 na terenach zielonych klasy B-125.
Włazy w jezdniach i placach układać równo z terenem.
Włazy w terenach zielonych wynieść ponad teren lub zastosowaćwłazy szczelne.
IZOLACJE: dla obszarów, w których zostanie stwiedzone występowanie wód gruntowych wykonać izolację powłokową pionową i poziomą zgodnie z zaleceniami producenta studzienek (bitumiczne materiały powierzchniowe stosowane na zimno).

PRO-eko-BUD
30-149 KRAKÓW, UL. BALICKA 100
TEL/FAX (12) 626 01 32 e-mail: biuro@proekobud.pl

INWESTOR:
MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O.O.
32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 25 A

NAZWA PROJEKTU:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W REJONIE UL. WIDOKOWEJ W WITKOWICACH
jednostka ewid. 121304_5 Kęty obszar wiejski
obręb: 0013 Witkowice
Działki: 39, 44/6, 44/8, 44/3, 426, 25, 439/1, 57, 56, 44/2, 44/4, 427/2, 424/7, 423/2, 438/2, 438/3 438/5, 87, 86/3, 85/1, 55/2, 55/1

RYSUNEK:
TYPOWA STUDNIA KANALIZACYJNA Ø1000

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
INSTALACYJNA

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Jacek Danielczyk
NR ÓPR. MAP/0201/PODS/11 do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Jan Zieliński
mgr inż. Andrzej Goc

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Ewa Stanek
upr. nr ZAP/0071/PODS/06 do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

SKALA:	1:20	NR RYS.	04.1
DATA:	12.2018		