



**MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.**  
**32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a**

tel. fax 33/8452278, 33/8453387, 33/8452794  
www.mzwik-kety.com.pl e-mail: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Kęty, 27.01.2014

Dotyczy: przetargu „Sukcesywna dostawa materiałów z tworzyw sztucznych do budowy sieci wodno – kanalizacyjnych w roku 2014 dla potrzeb MZWiK Sp. z o.o. w Kętach

W odpowiedzi na Państwa zapytanie do przetargu informujemy, że stanowisko naszej firmy brzmi:

1. Czy kształtki PE mają być oferowane w wersji wtryskowej czy segmentowej? W przypadku kolan o kątach 15 i 67 stopni, kolana wtryskowe nie są produkowane. Czy w związku z tym dopuszczacie Państwo kształtki segmentowe w tych przypadkach?

**Odp: Tak dopuszczamy w tych przypadkach kształtki segmentowe**

2. poz.31, 32, 33 – wkładki in-situ 110,160,200 – czy respektowane będą przez Państwa uszczelki in situ, czy dopuszczone są tylko wkładki :uszczelka + kielich PVC?

**Odp: Respektowane będą przez nas uszczelki In-situ**