



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel. fax 33/8452278, 33/8453387, 33/8452794
www.mzwik-kety.com.pl e-mail: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Kęty, 27.01.2014

Dotyczy: przetargu „Sukcesywna dostawa materiałów z tworzyw sztucznych do budowy sieci wodno – kanalizacyjnych w roku 2014 dla potrzeb MZWiK Sp. z o.o. w Kętach

W odpowiedzi na Państwa zapytanie do przetargu informujemy, że stanowisko naszej firmy brzmi:

Pytanie

Czy Zamawiający w swoim zapisie cyt.:

„...Dla elementów do budowy sieci wodociągowych przyjmuje się klasę materiału PE 100 SDR 17 PN 10. Elementy do budowy kanalizacji muszą posiadać klasę materiału PCV typ średni (SN 4) lita. Wszystkie elementy powinny pochodzić od jednego producenta i być wzajemnie kompatybilne...”

wymaga tylko jednego producenta do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej czy można zaproponować:

- jednego producenta do sieci wodociągowej
- a innego do kanalizacji ?

Odp. Producent dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma być ten sam