



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel.fax 33/8452278, 33/8453387, 33/8452794
www.mzwik-kety.com.pl e-mail: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Kęty, 27.01.2014

Dotyczy: przetargu „**Sukcesywna dostawa materiałów z tworzyw sztucznych do budowy sieci wodno – kanalizacyjnych w roku 2014 dla potrzeb MZWiK Sp. z o.o. w Kętach**”

W odpowiedzi na Państwa zapytanie do przetargu informujemy, że stanowisko naszej firmy brzmi:

1) Część wskazanych średnic nie jest jednoznaczna. Czasami pojawia się oznaczenie DN a czasami fi. W przypadku niektórych średnic trudno o jednoznaczną interpretację, w szczególności czy średnica DN 200 oznacza średnice zewnętrzną dz 200 czy dz 225 ?

Odp: skróty DN i fi są w dokumentacji są stosowane zamiennie i oznaczają w tym wypadku średnice zewnętrzną

2) Czy kształtki PE mają być oferowane w wersji wtryskowej czy segmentowej ? W przypadku kolan o kątach 15 i 67 stopni, kolana wtryskowe nie są produkowane. Czy w związku z tym dopuszczacie Państwo kształtki segmentowe w tych przypadkach ?

Odp: Tak dopuszczamy w tych przypadkach kształtki segmentowe