



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a
tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94
www.mzwik-kety.com.pl , email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Pytania /Odpowiedzi nr 1

Do postępowania nr 6-DT/2020

Pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej w Witkowicach”

W odpowiedzi na zadane pytania:

Pyt. Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zwieńczeń studni betowych fi1000 mm z pierścieni odciążających na zwężki?

Ad1/.

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zwieńczeń studni betowych fi1000 mm z pierścieni odciążających na zwężki.