



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

[www.mzwik-kety.com.pl](http://www.mzwik-kety.com.pl), email: [mzwik@mzwik-kety.com.pl](mailto:mzwik@mzwik-kety.com.pl)

Kęty dn. 20.07.2017

L.dz. 1950/17

Dotyczy: postępowania nr 9-DT/2017 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Malcu i Witkowicach - Malec ul. K. Jędrzejowskiego, Witkowice ul. Widokowa, Malinowa, Winogronowa”

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie następującej treści:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dla opisywanych w dokumentacji rur przeciskowych kamionkowych obustronnie glazurowanych rury kamionkowe przeciskowe nieglazurowane produkowane zgodnie z normą PN-EN 295-7 „Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej - Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy służących do przeciskania” o parametrach technicznych takich jakie zakłada dokumentacja projektowa dla ww. zadania potwierdzonych Aprobata Techniczną IBDiM oraz spełniających specyfikę przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

W projekcie przewidziany jest przewiert sterowany o długości 357,77 m wykonany rurą PE dwuwarstwową do przewiertów fi 110. Zamiana przewiertu na mikrotuneling z użyciem rur kamionkowych przeciskowych przy średnicy rurociągu fi 110 jest niemożliwe.

CZŁONEK ZARZĄDU  
inż. Stanisław Nycz

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53.626.000 PLN

Bank Spółdzielczy Kęty: 83 8120 0003 2001 0000 2932 0001