



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a
tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94
www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

L.Dz. 1668/2018

Kęty, 04.07.2018 r.

Pytania / Odpowiedzi nr 1

Do postępowania przetargowego nr 15-DT/2018, przetarg w trybie otwartym pn: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bulowicach w rejonie pompowni PA/4

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu jako rozwiązanie równoważne do opisywanej specyfikacji rury DN200 w systemie F, zastosowanie rur kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN200 mm sytemu C z uszczelką EPDM, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295?

Odp.: Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zastosowanie rur kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN200 mm sytemu C z uszczelką EPDM.

CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Stanisław Nycz

NIP: 5492346504
KRS: 0000310127
REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53.955.000 PLN

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach: 67 8437 0002 0014 0720 2932 0004